

學校名稱	改善設施項目 (項目編號)	改善 設施 數量	改善項目所處位置(建物 名稱、樓層)/建物取得 執照日期	是否被 本府列管	項目經費 (元)	申請經費 合計(元)	審查意見	初審經費	補助順 位	
1	新城國小	3.昇降設備新建	1	教學大樓A棟1-3F81.11.09	否	\$4,000,000	\$4,000,000	初審通過115年度計畫。	\$4,000,000	1
2	忠孝國小	1.無障礙通路(室內出入口)	22	忠孝樓1F-3F 思源樓1F-2F 向上樓1F-4F 73.03.02/76.02.23/ 78.10.05/67.05.30/ 68.08.28/70.01.02/ 86.12.11/88.07.26	否	\$944,315	\$2,015,000	初審通過115年度計畫。	\$2,015,000	2
		5.廁所盥洗室(無障礙小便斗)	3	思源樓1F-2F(82.12.20)	否	\$152,050				
		1.無障礙通路(避難層坡道及扶手)	1	思源樓1F(67.05.30)	否	\$293,370				
		1.無障礙通路(室外通路)	1	思源樓1F 向上樓1F	否	\$614,765				
		4.昇降設備更新	1	向上樓1F-4F(82.12.11/ 88.07.26).	否	\$10,500				
3	壽豐國小	1.室外通路 1.避難層坡道及扶手 1.避難層出入口 7.停車空間	4	連棟校舍到校門口室外通路 斜坡及出入口(北側校舍 84.04.25)	是	\$1,285,000	\$6,345,000	初審通過115年度一般項目改善計畫，昇降設備新建案不予通過。昇降設備圖說不明、概算超過、一兩年內不會有問題，暫緩。 針對昇降案建議：電梯266萬。電梯門開位置、坡道不夠清楚。能否透過政策改善電梯部分。RC構造、AI模擬圖景觀電梯不一致。 昇降設備2個樓層整體預算應降低：工程預算書修正舊電梯款項、C6項-輸送費應刪除。 建議選擇較為迫切的案為優先、分三年申請規劃。 大門口塑像處理不曉得是否有計入補助中(納入整體計畫)。處理坡道。扶手預算。門鎖方向內外設計錯誤。確定坡道規劃。	\$2,345,000	3
		1.室外通路 1.避難層坡道及扶手	2	北側校舍往風雨教室室外通路	是	\$600,000				
		2.樓梯	3	北邊校舍樓梯扶手	是	\$460,000				
		3.昇降設備新建	2	北邊校舍外掛式電梯 84.04.25	是	\$4,000,000				
4	化仁國小	1.無障礙通路	5	活動中心1樓、東棟大樓1樓前、司令台、東棟大樓南側1樓、2樓/88.3.24	否	\$1,693,836	\$1,933,230	初審通過115年度計畫。	\$1,933,230	4
		1.無障礙通路	1	運動場室外通道	否	\$239,394				
5	豐濱國中	3昇降設備-新建	1	教學大樓、3樓/86.5.19	否	\$4,000,000	\$4,000,000	初審通過115年度計畫。	\$4,000,000	5
6	國風國中	3.昇降設備新建	1	體育館-1F 71.09.03	否	\$600,000	\$600,000	初審通過115年度計畫。	\$600,000	6
7	富里國小	12.其他 (喇叭鎖更換平行壓桿)	27	北棟教室1-2F(北棟 1F:79.08.28;北棟 2F:89.09.26)西棟教室1- 2F(88.02.03)	否	\$100,501	\$967,993	初審通過115年度計畫。	\$967,993	10
		1.無障礙通路	1	西棟教室2F(88.02.03)	否	\$34,739				
		5.廁所盥洗室	3	西棟教室1-2F(88.02.03); 活動中心(88.07.29)	否	\$196,382				
		1.無障礙通路	1	活動中心(88.07.29)	否	\$17,054				
		3.昇降設備-新建	1	活動中心(88.07.29)	否	\$570,935				
1.無障礙通路	1	操場	否	\$48,382						
8	富里國中	1.無障礙通路	1	教學行政大樓1F健康中心 (83.09.15)	否	\$143,520	\$143,520	初審通過115年度計畫。	\$143,520	11
9	大興國小	2.樓梯	1	行政大樓3F 87.10.29	否	\$245,770	\$1,028,186	初審通過115年度計畫。因物價指數調整補助金額。	\$1,028,186	7
		1.無障礙通路(室外通路)	1		否	\$782,416				
10	觀音國小	1.無障礙通路	14	教學大樓北側樓梯、教學大樓1/2F(82.12.)	否	\$47,565	\$72,660	初審通過115年度計畫。	\$72,660	12
		5.廁所盥洗室	1	教學大樓一班男廁(1F南側)	否	\$8,820				
		7.停車空間	1	停車位(1樓北側)	否	\$16,275				
11	化仁國中	1.無障礙通路(室外通路)	2	司令台、教學大樓 1F(105.12.06)	否	\$1,214,669	\$1,291,169	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。 修正經費：刪除執照變更使用費。	\$1,291,169	8
		1.無障礙通路(室內出入口)	3	教學大樓2-4F、 專科大樓3F(105.12.06)	否					
		8.其他(無障礙指引標誌)	10	教學大樓(105.12.06)	否	\$7,500				
		8.其他(健康中心、各教室、專科教室及辦公室把手式門鎖改善。)	69	教學大樓1-4F、 專科大樓1-4F(105.12.06)	否	\$69,000				

學校名稱	改善設施項目 (項目編號)	改善 設施 數量	改善項目所處位置(建物 名稱、樓層)/建物取得 執照日期	是否被 本府列管	項目經費 (元)	申請經費 合計(元)	審查意見	初審經費	補助順 位
12 長良國小	1. 無障礙通路	1	司令台75.02.13	否	\$206,365	\$256,365	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。其中一子項目加入一筆五千元的審圖費、刪除無障礙認證師諮詢費。	\$256,365	13
	1. 無障礙通路(室內出入口)	7	教學大樓2F85.05.25	否	\$35,000				
	1. 無障礙通路(室內出入口)	1	教學大樓2F85.05.25	否	\$15,000				
13 鑄強國小	1. 無障礙通路(室內出入口)	29	南棟大樓1F-3F(80.11.21)	否	\$851,012	\$1,714,114	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。廊道整修不標明導盲磚字樣，嚴格遵守無障礙規定。 改善圖說:樓梯如何施工改善的簡圖。其中一子項目加入一筆五千元的審圖費。	\$1,714,114	9
	2. 樓梯	2	北棟大樓B1F-4F83.8.18 東棟大樓B1F-2F73.11.6	否	\$863,102				
14 北昌國小	1. 無障礙通路	1	西棟教室1F(85.06.11)	否	\$884,647	\$884,647	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。 確認嵌入式扶手示意圖。 確認石子刷毛、坡道迴轉空間細部規劃圖。	\$884,647	14
15 萬寧國小	1. 無障礙通路	2	行政樓1F(83.11.14)	否	\$20,000	\$75,000	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。 建議彙整三個工程項目的預算彙整表。	\$75,000	15
	8. 其他(欄杆增設推拉門)	1	司令台後方圍欄	否	\$35,000				
	7. 停車空間	1	障礙車未標示畫線與地面整平工程	否	\$20,000				
16 新社國小	1. 無障礙通路	1	司令台	否	\$100,000	\$148,000	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。其中一子項目加入一筆五千元的審圖費。 司令台通路長度6公尺。 改善扶手配置圖說。 確認坡道銜接介面處理。	\$148,000	16
	7. 停車空間	1	停車場	否	\$48,000				
17 吳江國小	12. 其他 (喇叭鎖更換平行壓桿)	21	1、2樓各室內教室	否	\$25,200	\$264,500	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。建議3. 昇降設備新建司令台重新評估並提供更明確成品圖說，改為移动式昇降設備(增加16萬，共30萬)以確認符合規範。修正後評估是否核予。 預算編列加入設計監造費、工程管理費、審圖費用。	\$450,000	17
	3. 升降設備新建	1	司令台(76.7.29)	否	\$140,000				
	4. 升降設備更新	1	教學大樓	否	\$99,300				
18 豐濱國小	1. 無障礙通路(含停車位)	1	行政樓1樓(74.03)	否	\$1,879,164	\$1,879,164	地坪鋪面通路的工程建議向設施科總體改善計畫申請。	不通過	不通過
19 豐山國小	3. 昇降設備新建	1	教學大樓3F(至頂樓)81.04	否	\$5,030,753	\$5,030,753	初審通過115年度計畫，請依照以下建議於1/30前送修正後計畫。昇降設備兩停即可，車廂讀卡卡片數量減少，預算超標，應於250萬以內，需重新審視。 其中一子項目加入一筆五千元的審圖費，以及使用執照費10萬元。 項目列清晰:無齒輪主機、原有建築物「護欄及欄杆」拆除。 用語:殘障盤改善為「輪椅操作盤」	\$2,500,000	18
總經費						\$32,649,301		\$24,424,884	