



施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)

- 1. 本工程配管部分已完成, 部分未完成
- 2. 依設計圖完成配管線 (含原本建設之管路及線路), 屬本工程
- 3. 所有管路需全部試水試壓, 屬本工程
- 4. 原有配管若有不通或洩漏, 承商應負責清通及修繕, 屬本工程
- 5. 原有配管線若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
- 6. 須配合建築工程施工, 屬本工程

蘇建榮建築師事務所 C.J.SU Architect & Associates		工程名稱	河瀾國際文教會館新建工程		圖名	排水設備昇位圖(一)		圖面修正	設計繪圖核對日期	備註		圖號	P-10
												張數	/