



施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)

1. 本工程配管部分已完成 部分未完成
2. 依設計圖完成配管 (含原未配設之管路), 屬本工程
3. 所有管路需全部試水試壓, 屬本工程
4. 原有配管若有不通或洩漏, 承商應負責清通及修繕, 屬本工程
5. 原有配管若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
6. 須配合建築工程施工, 屬本工程

配管未完成, 設備未安裝

參層雨水設備平面圖

S:1/200

3 GL1屋頂層平面圖, GL2貳層平面圖, GL3後基平面圖
A2 SCALE 1: 200

