



二層照明設備平面圖 S=1/200

圖 例	說 明	參 考 型 號	數 量
—○—	T-BAR燈具T-5 28W×2	東亞VS-H2824TLBEB或同等品	99
⊕	吸頂玻璃燈座附27W省電螢光螺旋燈泡		89
○	出線口		

施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)

- 本圖配置已完成
- 原有已匯設完成之線路全部抽除, 全部依設計圖重新置換(含原未配線之管路), 屬本工程
- 設備二次結線及無設備之出線口需封盲蓋屬本工程
- 原有配線若有不通, 承包商負責清通, 屬本工程
- 原有配管線若有不足, 承包商負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
- P.L (景觀燈) 二次配管須依設計圖重新配置線, 屬本工程

2 GL1貳層平面圖, GL2壹層平面圖

SCALE 1: 200

