



圖 例	說 明	參 考 型 號	數 量
—○—	T-BAR燈具T-5 28Wx2	東亞 VS-H28241LBEB 或同等品	6
⊕	吸頂透網燈殼附27W省電螢火管燈管燈包		30
○	出線口		

施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計費)

1. 本層配管已完成
2. 所有已施設完成之線路全部抽除, 全部依設計圖重新布線(含原未布線之管路), 屬本工程
3. 設備二次結線及無設備之出線口需封盲蓋, 屬本工程
4. 原有配管若有不通, 承商應負責疏通, 屬本工程
5. 所有配管線若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
6. PL(吊線燈)二次配管須依設計圖重新配管線, 屬本工程

3 GL1屋頂層平面圖, GL2貳層平面圖, GL3樓基平面圖  
A2 SCALE 1: 200

S=40